

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie  
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm  
tel. 82 565-34-21,22 tel. fax. 82 565-30-13  
Regon: 000301919, NIP 563-15-04-163  
NS-HK.721-25/5/18

Chełm, dnia 21 maja 2018 r.

*M. Szpelowski - Chełm*

URZĄD GMINY SAWIN	
Wpł. dnia	24-05-2018
Ilość zał.	
Nr dziennika	1801 podpis <i>[signature]</i>

Gmina Sawin  
22 – 107 Sawin  
ul. Chutecka 12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody z dnia 7 maja 2018 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Sawinie /badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A oraz oznaczenia obecności i liczby enterokoków kałowych/ z następujących punktów pobrania: NZOZ Sawin, ul. Chełmska 5; Mieszkanie prywatne – Sawin, ul. Podgrabowa 10A oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w raporcie zbiorczym z badań: Nr **WD/0149-0150/18/N** z dnia 10 maja 2018 r.

#### stwierdza:

*woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Sawinie nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie  
Elżbieta Kuryk

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie

ul. Szpitalna 4/22-100 Chełm  
tel. 82 565-34-21, 22 tel. fax. 82 565-30-13  
Regon: 000303438 NIP 563-15-64-163

NS-HK.721-34/2/18

Chełm, dnia 21 maja 2018 r.

*Y. Szpilowska*

URZĄD GMINY SAWIN		
Wpl. dnia	24-05-2018	ilość zał.
Nr dziennika	1803	podpis 2

Gmina Sawin

22 – 107 Sawin

ul. Chutecka 12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody z dnia 7 maja 2018 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Czulczycach /badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie: próbka pierwsza - badanie fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne według parametrów grupy A, próbka druga - badanie mikrobiologiczne według parametrów grupy A / z następujących punktów pobrania: Mieszkanie prywatne – Czulczyce 5, Mieszkanie prywatne – Sajczyce 49B oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w raportach z badań: Nr WD/0151/18/N oraz Nr WD/0152/18/N z dnia 10 maja 2018 r.

**stwierdza:**

*woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Czulczycach nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie

*Elżbieta Kuryk*  
Elżbieta Kuryk

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie  
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm  
tel. 82 585-34-21, 22 tel. fax 82 585-30-13  
Regon: 000301919, NIP: 631-014-163  
NS-HK.721-26/3/18

Chełm, dnia 21 maja 2018 r.

*M. Szpelonka-Czudzińska*

URZĄD GMINY SAWIN		
Wpl. dnia	24-05-2018	Ilość zał.
Nr dziennika	1802	podpis <i>[P]</i>

Gmina Sawin  
22 – 107 Sawin  
ul. Chutecka 12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody z dnia 7 maja 2018 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Bukowie Wielkiej /badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A / z następujących punktów pobrania: Mieszkanie prywatne – Łukówek 78, Mieszkanie prywatne – Radzanów 40 oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w raporcie zbiorczym z badań: Nr WD/0145-0146/18/N z dnia 10 maja 2018r.

**s t w i e r d z a:**

*woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Bukowie Wielkiej nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie  
*[P]*  
Elżbieta Kuryk